



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 11, п. Магдагачи,
Магдагачинский район, Амурская область,
676124

08.01.2020 № 9 / 2020

Директору
«Чалганской ООШ» МОКУ

Кузнецовой Т.А.

ул. Советская, д. 21, с.
Чалганы

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства**

Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией МОКУ «Чалганской ООШ» законодательства.

По результатам проверки установлено следующее.

По результатам рассмотрения обращения установлено следующее.

Между муниципальным образованием – Чалганский сельсовет (Концедент) и ООО «Магдагачинская теплоснабжающая компания» (Концессионер) 14.05.2018 заключено концессионное соглашение на объекты систем коммунальной инфраструктуры и иные объекты инфраструктуры (далее – Соглашение) в соответствии с которым концессионеру переданы для эксплуатации тепловые сети, котельная установка и оборудование и другие объекты системы теплоснабжения.

Целью заключенного соглашения является предоставление качественной тепловой энергии потребителям Концессионера (п. 1.3 Соглашения).

Целевое назначение объекта соглашения – производство, передача, распределение тепловой энергии (п. 1.4 Соглашения).

На территории с. Чалганы расположена одна котельная, которая является источником теплоснабжения для всех многоквартирных жилых домов, расположенных на территории с. Чалганы, а также объектов социальной инфраструктуры (в том числе здание МОКУ «Чалганская ООШ»), в соответствии с Соглашением указанная котельная передана для эксплуатации ООО «МТК».

AB 021346

В соответствие с п. 2 ст. 17 Федерального закона № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» по договору оказания услуг теплосетевая организация обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленными техническими регламентами требованиям, и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии до точки передачи тепловой энергии.

В ходе проведенной проверки установлено, что параметры теплоносителя на котельной соответствуют утвержденному графику качественного регулирования отпуска тепла на отопление, отклонения фактической температуры теплоносителя от заявленной не допускаются, порывов на теплотрассах не выявлено.

Таким образом, нарушение температурного режима в здании МОКУ «Чалганской ООШ» не связано с действиями или бездействием ООО «МТК», его должностных лиц.

Информируем Вас, что В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как следует из пунктов 1.1, 1.2 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 (далее - СанПин 2.4.2.2821-10), данный правовой акт направлен на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях, его действие распространяется, в том числе на воздушно-тепловой режим общеобразовательной организации.

Согласно пункту 6.2 СанПин 2.4.2.2821-10 температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой,

рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18-24 °C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20 °C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20-24 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20-22 °C, душевых - 24-25 °C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19-21 °C, душевых - 25 °C.

В условиях отсутствия со стороны ООО «МТК» нарушений законодательства о теплоснабжении, условий концессионного соглашения на объекты коммунальной инфраструктуры, следствием нарушения температурного режима в помещениях МОКУ «Чалганская ООШ» являются недостатки системы отопления, расположенной непосредственно в помещении школы.

При указанных обстоятельствах Вам необходимо принять меры к выявлению неисправности в системе школьного отопления, их устраниению, информировать отдел образования, при наличии оснований инициировать ведение претензионной работы в отношении подрядной организации, ответственной за проведение работ по ремонту системы отопления.

Нарушения на социально значимом объекте нарушения законодательства создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, их родителей, работников учреждения, а также создают предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации на объекте, в связи, с чем подлежат устранению в кратчайшие сроки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.

В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, способствующих выявленным нарушениям закона.

Решить вопрос о дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения (копию соответствующего распоряжения направить в прокуратуру).

О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной форме.

Прокурор района

Д.Н. Мурашко